

LEGENDA:

- ΔPa - WYMAGANE MINIMALNE NADCIŚNIENIE POWYŻEJ NAJWYŻSZEGO PUNKTU ZŁADU
- ΔPb(NPSH) - WYMAGANE MINIMALNE NADCIŚNIENIE W KRUĆCU SSAWNYM POMP SIECIOWYCH
- Pkr - NADCIŚNIENIE WRZENIA
- Pstab - NADCIŚNIENIE STABILIZACJI
- Pmax węzła - MAKSYMALNE NADCIŚNIE WYSTĘPUJĄCE W WĘŹLE CIEPLNYM
- Pmax sieci - MAKSYMALNE NADCIŚNIE WYSTĘPUJĄCE W SIECI CIEPLNEJ
- Pmax stacji cieplnej - MAKSYMALNE NADCIŚNIE WYSTĘPUJĄCE W STACJI CIEPLNEJ
- Pdop. sieci cieplnej - DOPUSZCZALNE NADCIŚNIE WYSTĘPUJĄCE W SIECI CIEPLNEJ
- Pdop. stacji cieplnej - DOPUSZCZALNE NADCIŚNIE WYSTĘPUJĄCE W STACJI CIEPLNEJ

KAZ
Pracownia Projektowa

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "KAZ"
Pracownia Projektowa
ul. Partyzantów 1a pok. 324, 35-242 RZESZÓW
tel.(17) 858-17-48 email: kazproj@o2.pl

Funkcja - Nazwisko	Podpis	Nazwa inwestycji:	Faza
Projektant mgr inż. K. Skwarczowski *UPR. NR 128/73 Op nr ew. PDK/IS/1139/01*		PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM SP. Z O.O. W RAKSZAWIE	PW Skala 1:100/1000
Opracowanie mgr inż. D. Kocurek	Kocurek D	Nazwa projektu PROJEKT STACJI CIEPLNEJ	Data 09.2020
Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Rechtoń *UPR. NR PDK/0071/PWOS/06* *nr ew. PDK/IS/0251/06*		Nazwa rysunku PIEZOMETRYCZNY WYKRES CIŚNIEŃ	Nr rys. S6